

## UVERENJE O KONTROLISANJU

T 06-0647-1

(Dopuna za Uverenje o kontrolisanju broj T 0647)

Broj uverenja

**Predmet kontrolisanja:** GASNI KOTAO SA ATMOSFERSKIM GORIONIKOM  
(stabilni, liveni)

**Vrsta kontrolisanja:** Kontrolisanje tipa novog proizvoda

**Naručilac kontrolisanja:** FONDITAL S.p.A, Via Mocenigo 123, Vestone (Brescia), Italija

**Proizvodjač:** FONDITAL S.p.A, Via Mocenigo 123, Vestone (Brescia), Italija

**Tip, serija proizvoda:** NOVA FLORIDA ALTAIR RTN E  $x_1, x_2$   
( $x_1, x_2 = 18, 24, 32, 36, 48, 60, 70, 80, 90, 100$ )

vrsta: B<sub>11BS</sub> kategorija: II<sub>2H3B/P</sub>

**Tehničke karakteristike:** Gasni kotao sa atmosferskim gorionikom, stabilni, liveni tip NOVA FLORIDA ALTAIR RTN E  $x_1, x_2$  obuhvata deset nazivnih veličina kotlova ( $x_1, x_2 = 18, 24, 32, 36, 48, 60, 70, 80, 90, 100$ ) sa najvećim nazivnim toplotnim opterećenjima u opsegu od 20,0 do 109,7 kW odnosno najvećim toplotnim snagama u opsegu od 18,0 do 100,0 kW. Kotao je namenjen za zagrevanje vode u sistemu centralnog grejanja ( $t = 45 \div 85^\circ\text{C}$  i  $p_{\text{max}} = 4$  bar). Kotao ima jednostepenu regulaciju toplotnog opterećenja. Gorivo je prirodni gas 2H ili tečni naftni gas 3B/P. Prelazak na drugu (pod)grupu gasa zahteva promenu delova i podešavanje. Aparat uzima potreban vazduh za sagorevanje iz prostorije ugradnje, a odvod sagorelih gasova se vrši priključenjem na dimnjak (aparatus poseduje osetnik temperature sagorelih gasova i neodvojivi osigurač promaje). Paljenje je električno sa pripalnim plamenikom, kontrola plamena je jonizaciona sa uređajem za upravljanje i nadzor nad plamenom. Potrebno električno napajanje je 230 V 50 Hz.

### Dokumentacija za kontrolisanje:

(Dokumentacija uz predmet kontrolisanja i Izveštaji o ispitivanju)

- Prospekt proizvoda;
- Uputstvo za instaliranje i uputstvo za korisnika;
- Dokumentacija o proizvodu;
- Izveštaj o ispitivanju CGT-LAB broj T 0647.

### Referentni dokumenti:

EN 297:1994 (za  $x_1, x_2 = 18, 24, 32, 36, 48, 60$ )  
JUS M.E.6.300:1994 i EN 656:1999 (za  $x_1, x_2 = 70, 80, 90, 100$ )

### Izveštaj o kontrolisanju:

Uverenje izdato prema izveštaju o kontrolisanju br. T 06-0647-1

### Nalaz kontrolisanja:

(Utvrdjivanje usaglašenosti sa referentnim dokumentom)

Na osnovu izveštaja o kontrolisanju izjavljujemo da je gasni kotao sa atmosferskim gorionikom tip NOVA FLORIDA ALTAIR RTN E  $x_1, x_2$  usaglašen sa navedenim referentnim dokumentima i da se može namenski koristiti ako se instalira i koristi saglasno propisima i uputstvu za ugradnju i korišćenje.

Beograd 30.08.2006.g  
(Mesto, datum)

RUKOVODILAC  
CENTRA ZA GASNU TEHNIKU

mr. Vladeta Buljak, dipl.maš.ing.



(Ime i Potpis)